



Energetické úspory pro sportovní halu Zubří

Technické podmínky

Technická specifikace:

Jedná se o solární systém pro ohřev teplé vody v objektu sportovní haly v Zubří, přičemž technické parametry musí odpovídat parametrům schváleným v žádosti o dotaci:

- celkový instalovaný výkon solárních panelů musí být min. 0,01153 MWt,
- celková plocha apertury musí být min. 17,6 m²,
- absorbtivita solárních panelů musí být min. 95 %.

Záruka:

- Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dodávky.
- Záruka na akumulární nádobu bude min. 36 měsíců
- Záruka na solární kolektory bude min. 15 let
- Záruka na ostatní části dodávky vč. provedených prací bude min. 24 měsíců
- Jestliže záruka poskytnutá Uchazeči výrobcem výrobku, který bude součástí dodávky, bude delší než doba uvedená výše, platí delší záruka ve prospěch Zadavatele. Tyto budou jmenovitě uvedeny v předávacím protokolu a tamtéž bude popsán způsob uplatňování této prodloužené záruky.

Ostatní specifikace:

- V systému musí být včleněno a naceněno měřicí zařízení dle dokumentu OPŽP „Provozní hodnocení tepelných soustav s obnovitelnými zdroji tepla“.
- Uchazeč musí ve své nabídce předložit protokol o zkouškách solárního kolektoru v akreditované zkušebně provedených v souladu s ČSN EN 12 975.
- Před instalací solárního systému musí být provedeno statické posouzení střechy.
- Veškeré návody k obsluze a další dokumenty, které budou předány spolu s dokončenou dodávkou, budou dodány v českém jazyce v tištěné verzi ve 2 vyhotoveních.