



POZNÁMKA
 ROZVADĚČ D-1
 TYP: oceloplechový SCAME LT4 včetně výbavy
 ROZMĚRY : 800x600x250
 PŘÍVODNÍ SOUSTAVA: 1NPE,50Hz,230V,TN-S

KRYTÍ: IP 55
 OCHRANA PROTI NEB. DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ :
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 VYPNUTÍ TLAČÍTKEM CENTRAL STOP

6 kusů
 Zářivkové svítidlo 230V, 2x38W
 Nouzové osvětlení 230V, 1x8W, 3hod

OZNAČ. SPOTŘEBIČE		PŘÍVOD	OSVĚTLENÍ PROSTORU	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	ÚPRAVNA VODY	SERVISNÍ ZÁSUVKA	PLYNOVÉ KOTLE	REGULACE cM630/3	HL1 Provoz	Č1 Topení JIH	HL2 Provoz	Č2 Topení SEVER	
VÝKON (W)			230V,6x76W	230V, 1x8W	230V, 100W	230V, 16A	230V, 2 x 180W			230V, 50Hz		230V, 50Hz	

Číslo zakázky: 214 040	Objekt:	
Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří	Stupeň: DPS	
Investor: Město Zubří, U domoviny 234, Zubří		
Název výkresu: Elektro, měření a regulace Nekategorizovaná plynová kotelna	Měřítko: -	Formát: A3
Obsah výkresu: Schéma zapojení	Jméno DWG: přehledové schéma.dwg	
Projektant: Ing. Orlík	Zodpov. projektant: Ing. Orlík	Datum: 06/2014
		Číslo výkresu: 214-3-391
		Pořad.číslo: 01