



| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------------|---------|------------------------------------|---------|-----------------------|
| HL3 | Č3 | HL4 | Č4 | HL5 | TR1 65°-80°C | HL5 | MT1 |
| Provoz | Nabíjení TV | Provoz | Cirkulace TV | porucha | havarijní teplota TV - 65°C, reset | porucha | minimální tlak 40 kPa |
| | 230V, 50Hz, | | 230V, 50Hz, | | poruchová signalizace | | poruchová signalizace |

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| Číslo zakázky: 214 040 | Objekt: | |
| Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří | Stupeň: DPS | |
| Investor: Město Zubří, U domoviny 234, Zubří | | |
| Název výkresu: Elektro, měření a regulace Nekategorizovaná plynová kotelna | Měřítko: - | Formát: A3 |
| Obsah výkresu: Schéma zapojení | Jméno DWG: přehledové schéma.dwg | Datum: 06/2014 |
| Projektant: Ing. Orlík | Zodpov. projektant: Ing. Orlík | Číslo výkresu: 214-3-391 |
| | | Pořad. číslo: 02 |