


napájení	V1	T1	Č1	V2	T2	Č2	Č3	T4	Č4	K1 - K2	T3	T5
230V50Hz	servopohon	čidlo teploty	čerpadlo	servopohon	čidlo teploty	čerpadlo	čerpadlo ohřevu	čidlo teploty	čerpadlo cirkulace	BUS	kaskáda	venkovní čidlo
	Ekvitermní regulace ÚT JIH			Ekvitermní regulace ÚT SEVER			Příprava teplé vody		Ovládní kotlů v kaskádě			

Číslo zakázky: 214 040	Objekt:	
Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří	Stupeň: DPS	
Investor: Město Zubří, U domoviny 234, Zubří		
Název výkresu: Elektro, měření a regulace Nekategorizovaná plynová kotelna	Měřítko: -	Formát: A3
Obsah výkresu: Schéma zapojení	Jméno DWG: přehledové schéma.dwg	Datum: 06/2014
Projektant: Ing. Orlík	Zodpov. projektant: Ing. Orlík	Číslo výkresu: 214-3-391
		Pořad.číslo: 03