

S O U P I S   K A B E L Ů						vypracoval : Ing. Hubáček		datum :		06.2014
Akce :	Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 824, Zubří-depozitář									
číslo	druh	průřez	délka [m]			spojuje				
vodiče	vodiče	mm <sup>2</sup>	pevně	volně	celk.	zařízení	ukončení	zařízení	ukončení	poznámka
WL 01	CYKY-J	4x16			20	HDS-pojistková skříň	-	RE-D	-	
WL 01.1	CYKY-J	4x16			18	HDS-pojistková skříň	-	RE-L	-	
WL 11	CYKY-J	4x16			31	HRS 1	-	RS 1.1	-	
WL 11.1	CYKY-J	4x16			8	RS 1.1	-	RMS 0.1	-	
WS 01	CYKY-O	3x1,5			21	RE-D	-	HRS 1	-	
WS 02	CYKY-O	3x1,5			21	HRS 1	-	RS 1.1	-	
WS 03	CYKY-O	3x1,5			8	RS 1.1	-	RMS 0.1	-	
WE 01	CYY-ŽŽ	1x16			24	HDS-pojistková skříň	-	OP	-	
WE 1.1	CYY-ŽŽ	1x16			39	OP	-	OP 1	-	
WD 1	JYTY-O	2x1,0			22	K1-plynová kotelna	-	BT-venkovní čidlo	-	
WD 2	JYTY-O	2x1,0			17	K1-plynová kotelna	-	ŘJ-K-termostat	-	
WL 20.1	CYKY-J	3x2,5			18	RMS 0.1	-	OČ-zásuvka oběh. Čerpadlo	-	
WL 20.2	CYKY-J	3x2,5			18	RMS 0.1	-	PK-plynovÝ kotel	-	
WL 21.1	CYKY-J	3x1,5			12	RMS 0.1	-	HUP 1	-	hlavní uzávěr plynu
WL 21.2	CYKY-J	3x1,5			11	RMS 0.1	-	HUP 2	-	hlavní uzávěr plynu
WL 23.1	CYKY-J	3x1,5			18	RMS 0.1	-	DP 1	-	indikátor unik.plynu
WL 23.2	CYKY-O	3x1,5			18	RMS 0.1	-	DP 1	-	indikátor unik.plynu