



LEGENDA:

- + — STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY PLYNU  
— + — NOVÉ PŘIPOJENÍ KOTLE Z OCELOVÝCH  
— TRUBEK BEZESVÝCH SPOL. SVAŘOVANÍM  
BAP HAVARIJNÍ PLYNOVÉ VENTILY – VSADIT  
DO POTRUBÍ NAD STÁVAJÍCÍ UZÁVĚRY  
– PROPOJIT S DETEKTOREM ÚNIKU PLYNU  
UMÍSTĚNÝM POD STROPEM KOTELNY  
PK PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 25 kW,  
Q= 2,9 m³/hod, KU DN20

Jaroslav Závodný Vsetín, Lázky 1458 IČO: 64137813		Investor : Město Zubří U Domovní 234 756 54 Zubří	
Stavba :		Formát : 5 A4	
Stavební úpravy 1.N.P. objektu č.p. 824, Zubří – depozitář p.č.st.915, 916, k.ú. Zubří		Datum : 6/2014	
		Stupeň : DSP	
		Zak. čís :	
ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ – PŮDORYS 1.PP		Měřítko : 1:50	
		Číslo výkresu : V 01	